Stand: 2025.06.24

# Das Vitramo-Seilabhängungsset

# VZS-VCA50

Seilabhängung zur Befestigung der Infrarot-Dunkelstrahler der Baureihe VC-A.

Ein Set besteht jeweils aus 2 x Basisteil für die Deckenmontage des Heizstrahlers, 2 x Befestigungsteil für das Seil, 2 x Seil, 2 x Seilbefestigung zur einfachen Höhenverstellung und 2 x Karabiner.

Der an Seilen von der Decke abgehängte Dunkelstrahler eignet sich für den Einsatz in geschlossenen Räumen wie Hallen, Werkstätten, Wintergärten oder der Beheizung einzelner Arbeitsplätze. Nicht geeignet für die Beheizung von ein- oder mehrseitig geöffneten Räumen wie Terrassen, Freisitzen und im Freien.

Wird der Infrarot-Dunkelstrahler an Seilen befestigt, gelten andere Vorgaben für die Mindestabstände rundum ein Dunkelstrahler. Der Mindestabstand zum Boden beträgt 250 cm und zu einem möglichen Personenstandort 125 cm.

Bedingt durch die Seilabhängung beträgt der mögliche Minimalabstand zur Decke 9 cm.

| | |
|---|---|
| **Bezeichnung:** | **VZS-VCA50** |
| Länge der Seile: | 5,0 m |
| Gewicht: | 0,15 kg |
| Verpackung: | Beutel – Abmessung: 170 x 100 x 20 mm – Gewicht: 0,2 kg – VPE: 1 Satz |
| GTIN-Nummer: | 4250939308333 |

Sie finden mehr Informationen auf der Produktseite https://vitramo.info/vzs-vca50.

Vitramo GmbH • Zur Altenau 6 • D-97941 Tauberbischofsheim • Telefon +49 (0)9341 858 94-0
info@vitramo.com • www.vitramo.com • Geschäftsführer: Bernd Morschhäuser, Paul Radsma
Amtsgericht Mannheim • HRB 707734 • Ust-IdNr. DE267557963 • WEEE-Reg.-Nr. DE84387578
Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber • BIC GENODE61WTH • IBAN DE66 6739 0000 0071 3831 05